


POSZERZENIA WYKOPÓW
NA KOLANACH I ODGAŁĘZIENIACH
(TECHNIKI II, III, IV)



WYMIARY POSZERZEŃ WYKOPÓW
(TECHNIKA II, III, IV)

ŚREDNICA $\varnothing_{\text{stal.}} / \varnothing_{\text{zewn.}}$ [mm]	GRUBOŚĆ WARSTWY PIASKU W STREFIE KOMPENSACJI			DŁUGOŚĆ STREFY KOMPENSACJI C [mm]
	Od rury do wykopu D [mm]	Pomiędzy rurami B [mm]	E [mm]	
26,9/90	150	100	150	0,8
33,7/90	150	100	150	0,8
42,4/110	150	100	150	1,0
48,3/110	200	100	150	1,0
60,3/125	200	100	150	1,2
76,1/140	200	100	150	1,3
88,9/160	250	150	150	1,5
114,3/200	300	150	150	1,8
139,7/225	350	200	200	2,0
168,3/250	350	200	200	2,2
219,1/315	450	250	250	2,7
273,0/400	550	300	300	3,1
323,9/450	600	350	350	3,5
355,6/500	650	400	350	3,6
406,4/520	700	400	400	4,3
457,1/560	800	450	450	4,7
508,0/630	850	500	500	5,0
558,8/710	950	600	500	5,2
609,6/780	1050	650	600	6,0

UWAGI

- 1) Wymiary obowiązują dla terenu bez wpływu szkód górniczych
- 2) Zastępuje w całości poduszki kompensacyjne piankowe

Autorska Firma Projektowa sp. z o.o.			
OBIEKT:	DOM LEKARZA		
LOKALIZACJA:	ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice		
RODZAJ OPRACOWANIA:	Przyłącze ciepłownicze- 2xdn 50/125	BRANZA	SANITARNA
PRZEDMIOT RYSUNKU:	Poduszki piaskowe		
AUTOR:	mgr inż. Grażyna Chodacka - Drabek	NR UPR. BUDOWL.	64/84
SPRAWDZ.:	tech. Marek Jakubowski	NR UPR. BUDOWL.	360/88
OPRAC.:	mgr inż. Karina Pilc		
DATA	01.2018	SKALA	-
		FAZA	PBW
		NR RYS.	7