



1. POSADOWIENIE ISTN. UZBROJENIA NANIESIONO ORIENTACYJNIE.
2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI NALEŻY SPRAWDZIĆ POSADOWIENIE ISTN. UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONUJĄC PRZEKOPY KONTROLNE POD NADZOREM ICH WŁAŚCICIELI Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.
3. KABELE ENERGETYCZNE WN W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ ZABEZPIECZYĆ RURĄ DWUDZIELNĄ 'AROTĄ'A-160 PS O DŁ. L=2,5 M, A KABELE N/N I TELETECHNICZNE RURĄ 'AROTĄ'A-110 PS O DŁ. L=2,5 M
4. RZĘDNE PROJEKTOWANEJ SIECI C.O. MOGĄ ULEC ZMIANIE, JEŻELI POSADOWIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA OKAŻE SIĘ INNE

ZMIANY WYSOKOŚCIOWE NALEŻY UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z PROJEKTANTEM BIORĄC POD UWAGĘ, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, WYPŁYCENIE UŁOŻENIA CIEPŁOCIĄGU.

Autorska Firma Projektowa sp. z o.o.				
OBIEKT:		DOM LEKARZA		
LOKALIZACJA:		ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice		
RODZAJ OPRACOWANIA:			Przylącze ciepłownicze- 2xdn 50/125	BRANŻA SANITARNA
PRZEDMIOT RYSUNKU:		Profil podłużny		
AUTOR:		mgr inż. Grażyna Chodacka - Drabek		NR UPR. BUDOWL. 64/84
SPRAWDZ.:		tech. Marek Jakubowski		NR UPR. BUDOWL. 360/88
OPRAC.:		mgr inż. Karina Piłc		
DATA	01.2018	SKALA	1:100/250	FAZA PBW
				NR RYS. 2